

PROCEDURA APERTA CONCESSIONE SERVIZIO BAR E PICCOLA RISTORAZIONE C/O MACROAREA DI LETTERE E FILOSOFIA - C.I.G. 71886315F6

CHIARIMENTO N. 7

In relazione alla procedura di cui al Titolo, sono pervenute, da parte di una Società, le seguenti richieste di chiarimento:

QUESITI:

1. Si chiede come è organizzato l'impianto di riscaldamento e di raffreddamento.
2. Si chiede se le attrezzature al momento presenti nella struttura, siano di proprietà dell'attuale gestore o dell'Amministrazione.
3. Si richiede un lay-out dello stato di fatto dei luoghi con evidenza anche del posizionamento delle attrezzature (in quanto in sede di sopralluogo sono emerse delle "divisioni" non riportate nelle planimetrie).
4. Si chiede se è prevista la possibilità di immissione in atmosfera di fumi derivanti da cappe.

RISPOSTA:

1. Nei locali destinati a punto ristoro bar si riscontrano due condizionatori (split) autonomi, installati dall'attuale gestore. L'impianto centralizzato è attivo solo in riscaldamento. Esiste una unità di trattamento aria alimentata esclusivamente dalle caldaie e non da gruppi frigo.
2. Le attrezzature attualmente presenti nei locali del punto ristoro bar sono di proprietà del gestore.
3. Il lay-out fornito nella documentazione di gara costituisce la rappresentazione degli ambienti così come verranno consegnati al concessionario che risulterà aggiudicatario dell'affidamento. Nello stesso stato dovranno essere restituiti all'Università dal concessionario uscente.
4. Attualmente esiste una cappa in cucina che ha un canale dedicato che sfocia in copertura.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giorgio Di Giorgio